

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«25» октября 2022 г.  
учётный № проверки 23220131000203975084



**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)  
353600, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Староминская ул. Пушкина д.35  
(место принятия решения)

от «03» ноября 2022 г. «10» час «00» мин

(дата и время составления акта)

Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Староминская пос. Рассвет ул. Зеленая 18  
(место составления акта)

АКТ № 4

внеплановой, выездной проверки

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:**

Главного государственного инспектора Староминского района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Староминского района управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Скоропад Вадима Сергеевича № 4 от «25» октября 2022 г. (КНМ 23220131000203975084 от «25» октября 2022 г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках**

Федерального государственного пожарного надзора в области гражданской обороны, реестровый номер функции № 10001495528

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1) Государственный инспектор Староминского района по пожарному надзору Инспектор отдела НД и ПР Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексеев Николай Николаевич, эксперты не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

1) эксперты не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

**эксперты (экспертные организации):**

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

Краснодарский край, Староминский район, пос. Рассвет ул. Зеленая 18

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)



**7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.И. Майстренко Муниципального образования Староминский район ИНН 2350004171, ОГРН 1022304683994, категория значительного риска

Юридический адрес: 353612, Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, пос. Рассвет, ул. Зеленая 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка была проведена в следующие сроки:**

с «31» октября 2022 г., 09 час. 00 мин. по «03» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...:**

не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня 1 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «31» октября 2022 г., 10 час. 00 мин. по «31» октября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Староминский район, пос. Рассвет, ул. Зеленая 18

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлены:

1) Протокол осмотра от «31» октября 2022 г. в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, пос. Рассвет ул. Зеленая 18

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1) Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом:

1. Технический паспорт и свидетельство о регистрации права собственности МБОУ СОШ № 5 им. А.И. Майстренко МО Староминский район, расположенного по адресу: Староминский район пос. Рассвет, ул. Зеленая 18;

2. Паспорт противорадиационного укрытия № 23/1235 (1834), расположенного по адресу: Староминский район пос. Рассвет, ул. Зеленая 18;

3. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты;

4. Инструкции по эксплуатации фильтро-вентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами (за исключением укрытий);

5. Инструкция по обслуживанию дизельных электростанций (за исключением укрытий);

6. Инструкция о мерах пожарной безопасности;

7. Правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны;



8. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) (при наличии данных систем в проектной документации);
9. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью;
10. Журнал учета работы дизельных электростанций (за исключением укрытий);
11. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования (за исключением укрытий);
12. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения (за исключением укрытий), список телефонов;
13. Журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в решении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

### **11. По результатам проверки установлено:**

- 1) **Выявлены нарушения обязательных требований в области гражданской обороны:**
  1. Контролируемым лицом не планируются мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых; техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны; текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны. (В нарушение 3-го абзаца 10 пункта Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны Постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», пункты 1.3, 1.8 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»);
  2. Контролируемым лицом не согласованы и не заверены копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта гражданской обороны, являющиеся обязательными приложениями к паспортам защитных сооружений гражданской обороны, имеющихся у контролируемого лица органами технической инвентаризации; организацией – балансодержателем; органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. (В нарушение пункта 2.2 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);
  3. Отсутствуют в защитных сооружениях гражданской обороны контролируемого лица:
    - паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений;
    - сигналы оповещения гражданской обороны;
    - эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации);
    - эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации);
    - эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данной системы в проектной документации);
 (В нарушение подраздела 3.6 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений



- гражданской обороны»);
4. Не осуществлена организацией подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе: обозначение защитных сооружений гражданской обороны, маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны, порядок заполнения защитных сооружений. (В нарушение пункта 6.1.1 - 6.1.4, 6.2.1 - 6.2.6, 6.3.1 - 6.3.6, 6.4.1 - 6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);
  5. Отсутствует вентиляция с механическим побуждением в противорадиационном укрытии. (В нарушение пункта 3.3.3 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);
  6. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполнены требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Не обеспечена сохранность: защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств; герметизации и гидроизоляции всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации. (В нарушение пункта 3.2.1 Приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 (ред. от 03.04.2017) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);
  7. Не обеспечено подвальное помещение первичными средствами пожаротушения (огнетушители) согласно норм положенности. (В нарушение п.23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.3.5.1 приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);
  8. Не проведено оштукатуривание потолков и стен помещений ЗСГО. Стены, потолки, перегородки не окрашены в светлые тона не горючими красками. (В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года, пункта 10 положения о гражданской обороне в Российской Федерации утверждённым постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804, пункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», п. 3.2.8 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»
  9. Для обслуживания ЗС ГО не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для



ЗС ГО, врача и фельдшера, приведенным в приложении № 3. (В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года, п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации утвержденном постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», п. 1.6, Приложение 3 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


#### 11. К настоящему акту прилагается:

1. Протокол осмотра от 31 октября 2022 г в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, пос. Рассвет, ул. Зеленая 18;
2. Предписание № 4/3 об устранении нарушений требований в области гражданской обороны от 03.11.2022 г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела НД и ПР Староминского района  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Краснодарскому краю  
Алексеев Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



ПОДПИСЬ

Алексеев Николай Николаевич – Инспектор ОНД и ПР Староминского района  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,  
телефон: 5-85-34 (код 861) (доб. 53); E-mail: [starominsky.ond@23.mchs.gov.ru](mailto:starominsky.ond@23.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

#### С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 им. А.И. Майстренко МО Староминский район  
Косивченко Евгения Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» ноября 2022 г.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.